

放流水標準第二條、第二條之一、第五條修正條文

第 二 條 事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之放流水標準，其水質項目及限值之規定如下：

一、事業

- (一) 晶圓製造及半導體製造業適用附表一。
- (二) 光電材料及元件製造業適用附表二。
- (三) 石油化學業適用附表三。
- (四) 化工業適用附表四。
- (五) 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業適用附表五。
- (六) 發電廠適用附表六。
- (七) 前六款以外之事業適用附表七。

二、污水下水道系統

- (一) 科學工業園區專用污水下水道系統適用附表八。
- (二) 石油化學專業區專用污水下水道系統適用附表九。
- (三) 其他工業區專用污水下水道系統適用附表十。
- (四) 社區專用污水下水道系統適用附表十一。
- (五) 其他指定地區或場所專用污水下水道系統適用附表十二。
- (六) 公共污水下水道系統適用附表十三。

三、建築物污水處理設施適用附表十四。

事業、污水下水道系統排放廢（污）水於經直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區（以下稱總量管制區）內之特定承受水體者，其銅、鋅、總鉻、鎳、鎘、六價鉻之限值適用附表十五。但總量管制區內之事業或污水下水道系統，未排放廢（污）水於總量管制區內特定承受水體者，不適用附表十五規定。

特定業別、區域之事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，另定有排放標準者，或直轄市、縣（市）主管機關依據本法第七條第二項增訂或加嚴轄內之放流水標準者，依其規定。

第二條之一 工業區污水下水道系統，其石油化學業和化工業許可核准納管水量達許可核准排放量百分之五十以上者，適用附表九之規定；其石油化學業和化工業許可核准納管水量未達許可核准排放量百分之五十者，適用附表十之規定。

第五條 本標準用詞，定義如下：

一、總毒性有機物：指1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、甲苯、乙苯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、二氯溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-氯酚、2,4-二氯酚、4-硝基酚、五氯酚、2-硝基酚、酚、2,4,6-三氯酚、鄰苯二甲酸乙己酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯酯、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、四氯化碳及萘，計三十種化合物之濃度總和。

二、石油化學業高含氮製程：指下列含氮製程，且作業廢水水量達放流口許可核准之排放量百分之四十以上者：

- （一）三氟化氮與電子級液氮製造程序。
- （二）甲基丙烯酸酯類(MMA)化學製造程序。
- （三）丙烯腈製造程序。
- （四）丙烯腈-丁二烯共聚物(AB)化學製造程序。
- （五）丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)化學製造程序。
- （六）丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)化學製造程序。
- （七）己內醯胺製造程序。

(八) 硫酸銨化學製造程序。

(九) 聚醯胺塑膠(尼龍)製造程序。

三、化工業高含氮製程：指下列含氮製程，且作業廢水水量達放流口許可核准之排放水量百分之四十以上之化工業者：

(一) 氮化學製造程序。

(二) 氮肥製造程序。

(三) 銨肥化學製造程序。

(四) 磷酸銨鹽肥料製造程序。

(五) 含氮複肥製造程序。

(六) 三氟化氮製造程序。

(七) 硫酸銨化學製造程序。

(八) 乙二胺四醋酸鹽(EDTA)化學製造程序。

(九) 其他銨鹽製造程序。

(十) 丙烯腈製造程序。

(十一) 尿素化學製造程序。

(十二) 苯胺製造程序。

(十三) 己內醯胺製造程序。

(十四) 乙醇胺化學製造程序。

(十五) 酸胺化學製造程序。

(十六) 其他合成胺及腈合物製造程序。

(十七) 甲基丙烯酸酯類(MMA)化學製造程序。

(十八) 氨基甲酸酯製造程序。

(十九) 尿素甲醛樹脂製造程序。

(二十) 三聚氰胺樹脂製造程序。

(二十一) 聚丙烯腈纖維製造程序。

(二十二) 聚醯胺塑膠(尼龍)製造程序。

(二十三) 丙烯腈－丁二烯共聚物(AB)化學製造程序。

(二十四) 丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚合物(ABS)
化學製造程序。

(二十五) 丙烯腈－苯乙烯共聚合物(AS)化學製造
程序。

(二十六) 染料製造程序(偶氮染料)。

(二十七) 煉焦相關程序，含焦炭製造之副產品程
序、焦炭製造之蜂巢程序、流體焦炭製
造程序、石油焦煉製程序等。

四、戴奧辛：指以檢測2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin, 2,3,7,8-TeCDD)，2,3,7,8-四氯呋喃(2,3,7,8-Tetrachlorinateddibenzofuran, 2,3,7,8-TeCDF)及2,3,7,8-氯化之五氯(Penta-)，六氯(Hexa-)，七氯(Hepta-)與八氯(Octa-)戴奧辛及呋喃等共十七項化合物所得濃度，乘以國際毒性當量因子(International Toxicity Equivalency Factor, I-TEF)之總和計算之，以總毒性當量(Toxicity Equivalency Quantity of 2,3,7,8-tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin, TEQ)表示。

五、總有機磷劑：指達馬松、美文松、滅賜松、普伏松、亞素靈、福瑞松、大滅松、托福松、大利松、大福松、二硫松、甲基巴拉松、亞特松、撲滅松、馬拉松、陶斯松、芬殺松、巴拉松、甲基溴磷松、賽達松、乙基溴磷松、滅大松、普硫松、愛殺松、三落松、加芬松、一品松、裕必松、谷速松計二十九種化合物之濃度總和。

六、總氨基甲酸鹽：指滅必蝨、加保扶、納乃得、安丹、丁基滅必蝨、歐殺滅、得滅克、加保利、滅賜克計九種化合物之濃度總和。

七、除草劑：指丁基拉草、巴拉刈、二、四—地、拉

草、全滅草、嘉磷塞、二刈計七種化合物之濃度
總和。

八、七日平均值：指間隔每四至八小時採樣一次，每
日共四個水樣，混合成一個水樣檢測分析，連續
七日測值之算術平均。

附表一 晶圓製造及半導體製造業放流水水質項目及限值

項目		限值	備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
	直接排放於海洋者	放流水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
氫離子濃度指數		六·0—九·0	
氟鹽		一五	
硝酸鹽氮		五0	
氮氣	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
	排放於自來水水質水量保護區外者 中華民國一百年十二月一日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三0	
	中華民國一百年十二月一日前尚未完成工程招標者	二0	
正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	
酚類		一·0	
陰離子界面活性劑		一0	
氰化物		一·0	
油脂（正己烷抽出物）		一0	
溶解性鐵		一0	
溶解性錳		一0	
鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·0三	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0·0二	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0·0二	

鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・〇	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	〇・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	〇・五	
總銻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・〇	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
六價銻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	〇・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	〇・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	〇・三五	
銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・〇	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・〇	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。

	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
總汞		0・00五	
銀		0・五	
硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。

	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.6	
硫化物		1.0	
化學需氧量		100	
懸浮固體		30	
總毒性有機物		1.37	
N-甲基吡咯烷酮	核准排放水量每日達一萬立方公尺以上者。但僅運作研磨、切割、測試或封裝者，不在此限。	1.0	自中華民國一百十年一月一日施行。
2-甲氧基-1-丙醇		0.1	
二甲基乙醯胺		0.1	
鈷		1.0	
銻		1.0	

附表二 光電材料及元件製造業放流水水質項目及限值

項目		限值	備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
氫離子濃度指數		六·0—九·0	
氟鹽		一五	
硝酸鹽氮		五0	
氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	三0	
	中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二0	
正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	
酚類		一·0	
陰離子界面活性劑		一0	
氰化物		一·0	
油脂（正己烷抽出物）		一0	
溶解性鐵		一0	
溶解性錳		一0	
鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·0三	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0·0二	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0·0二	
鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一·0	

	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・五	
總銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
六價格	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	

鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
總汞		0・00五	
銀		0・五	
硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
硫化物		一・0	
生化需氧量		三0	
化學需氧量		一00	
懸浮固體		三0	
真色色度	中華民國一百零六年十二月二	五五0	

	十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
自由有效 餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
銅		0・一	
鎳		0・一	
鉬		0・六	
總毒性有機物		一・三七	
N-甲基吡 咯烷酮	核准排放量每日達一萬立方公尺以上者。但僅運作研磨、切割、測試或封裝者，不在此限。	一・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
2-甲氧基- 1-丙醇		0・一	
二甲基乙 醯胺		0・一	
N-甲基甲 醯胺		一・0	
二乙二醇 二甲醚		一・0	

附表三 石油化學業放流水水質項目及限值

項目		限值	備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
氫離子濃度指數		六·0—九·0	
硝酸鹽氮		五0	
氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者		一0
	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零一年十二月一日前完成建造、建造中或已完成工程招標之非高含氮製程	二0
		中華民國一百零一年十二月一日前完成建造、建造中或已完成工程招標之高含氮製程	六0
		中華民國一百零一年十二月一日前尚未完成工程招標者	二0
正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者		四·0
酚類		一·0	
陰離子界面活性劑		一0	
油脂（正己烷抽出物）		一0	
硫化物		一·0	
化學需氧量		一00	
懸浮固體		三0	
真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
		四00	自中華民國一百一十年一月一日施行。

	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三.00	
自由有效餘氣	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二.0	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二.0	
苯		0.0五	
乙苯		0.四	
二氯甲烷	石油化學基本原料製造業、石油化學中游產品製造業、石油化學下游產品製造業	0.二	
三氯甲烷		0.六	
1,2-二氯乙烷		0.一0	
氯乙烯		0.一0	
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)		0.二	
鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)		0.四	
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)		0.四	
鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)		0.四	
鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)		0.六	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)		0.二	
丙烯腈	核准排放水量每日達一萬立方公尺以上者。但僅生產天然氣者，不在此限。	0.二	自中華民國一百一十年一月一日施行。
1,3-丁二烯		0.一	

附表四 化工業放流水水質項目及限值

項目			限值	備註	
水溫	排放於非海洋之地面水體者		攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）		
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）		
	直接排放於海洋者		放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度		
氫離子濃度指數			六・0—九・0		
氟鹽			一五		
硝酸鹽氮			五0		
氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者		一0	一、自中華民國一百零三年七月一日施行。 二、涉及工程等改善措施者，於中華民國一百零三年三月三十一日前提出放流水污染物削減管理計畫，經直轄市、縣（市）主管機關核定並依計畫內容執行者，自中華民國一百零六年十二月三十一日施行。	
	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零三年一月二十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之非高含氮製程事業	二0		
		中華民國一百零三年一月二十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之高含氮製程事業	一五0		自中華民國一百零七年十二月三十一日施行。
			六0		
		中華民國一百零三年一月二十二日前尚未完成工程招標者	二0		
正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者		四・0		

酚類		一・〇	
陰離子界面活性劑		一〇	
氰化物		一・〇	
油脂（正己烷抽出物）		一〇	
溶解性鐵		一〇	
溶解性錳		一〇	
鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	〇・〇三	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	〇・〇二	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	〇・〇二	
鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・〇	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	〇・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	〇・五	
總鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・〇	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	

六價鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	

	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0.7	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.7	
硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.5	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0.35	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.35	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.5	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	0.35	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.35	
錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於五百立方公尺/日者	2.0	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	1.0	
甲基汞		0.000000二	
總汞		0.00五	
銀		0.5	

硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・六	
硫化物		一・0	
甲醛		三・0	
多氯聯苯		0・0000五	
戴奧辛	中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之氯乙烯製造者	一0	
	中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標之氯乙烯製造者	五	
生化需氧量		三0	
化學需氧量		一00	
懸浮固體		三0	
真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		四00	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
鈷	基本化學原料製造業、其他化學材料製造業、塗料、染料及顏料製造業、其他化學製品製造業和電池製造業	一・0	
銀	基本化學原料製造業、人	二・0	

二氯甲烷	造纖維製造業、合成樹脂、塑膠及橡膠製造業、其他化學材料製造業、塗料、染料及顏料製造業、清潔用品製造業、化妝品製造業、其他化學製品製造業和電池製造業	0.2	
三氯甲烷		0.6	
苯	基本化學原料製造業、合成樹脂、塑膠及橡膠製造業、其他化學材料製造業、塗料、染料及顏料製造業、化妝品製造業、其他化學製品製造業	0.05	
乙苯		0.4	
1,2-二氯乙烷		0.10	
氯乙烯		0.10	
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)		0.2	
鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)		0.4	
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)		0.4	
鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)		0.4	
鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)		0.6	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)		0.2	
硝基苯		0.4	
三氯乙烯		0.3	
丙烯腈	核准排放水量每日達一萬立方公尺以上者。但僅生產肥料、運作石灰或煤製品製造者，不在此限。	0.2	自中華民國一百一十年一月一日施行。
1,3-丁二烯		0.1	

附表五 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業放流水水質項目及限值

項目			限值	備註		
水溫	排放於非海洋之地面水體者		攝氏三十八度以下 （適用於五月至九月）			
			攝氏三十五度以下 （適用於十月至翌年四月）			
	直接排放於海洋者		放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度			
氫離子濃度指數			六・0—九・0			
氟鹽			一五			
硝酸鹽氮			五0			
氨氮	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業	排放於自來水水質水量保護區內者		一0		
	金屬表面處理業、電鍍業	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一五0		自中華民國一百一十年一月一日施行。
				一二0		自中華民國一百一十三年一月一日施行。
				六0		自中華民國一百一十六年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0			
正磷酸鹽 （以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者		四・0			
酚類			一・0			
陰離子界面活性劑			一0			
氰化物			一・0			

油脂（正己烷抽出物）		—0	
溶解性鐵		—0	
溶解性錳		—0	
鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・0三	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0・0二	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・0二	
鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0・五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・五	
總鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	一・五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
六價鉻	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	

	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0・三五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	一・五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	三・五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業	0・七	自中華民國一百一十年一月一日施行。

	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		0・七	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業		0・三五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		0・三五	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		0・五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業		0・三五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		0・三五	
錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標，核准排放水量大於一百五十立方公尺/日之電鍍業、金屬表面處理業和金屬基本工業，或核准排放水量大於五百立方公尺/日之印刷電路板製造業		二・0	自中華民國一百一十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		一・0	
總汞			0・00五	
銀			0・五	
硼	金屬基本工業、印刷電路板製造業	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
	金屬表面處理業、電鍍業	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質	一二	

		水量保護區外者	一.0	自中華民國一百十三年一月一日施行。
			五.0	自中華民國一百十六年一月一日施行。
鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		0.六	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		0.六	
硫化物			一.0	
化學需氧量	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業		一00	
	印刷電路板製造業		一二0	
懸浮固體	金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業		三0	
	印刷電路板製造業		五0	
生化需氧量	印刷電路板製造業		五0	

附表六 發電廠放流水水質項目及限值

項目		限值		備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）		
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）		
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度		
氫離子濃度指數		六・0—九・0		
氟鹽		一五		
硝酸鹽氮		五0		
氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0		
	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電機組	一五0	自中華民國一百一十年一月一日施行。
			一00	自中華民國一百一十三年一月一日施行。
			六0	自中華民國一百一十六年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之發電機組	二0	
正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四・0		
酚類		一・0		
陰離子界面活性劑		一0		
油脂（正己烷抽出物）		一0		
溶解性鐵		一0		
溶解性錳		一0		
鎘		0・0三		
鉛		一・0		
總鉻		二・0		
六價鉻		0・五		
總汞	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠	0・00五		

	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0.00二	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0.00二	
銅		三.0	
鋅		五.0	
銀		0.五	
鎳		一.0	
硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠	0.五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0.三	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0.一	
砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠	0.五	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0.一	自中華民國一百十年一月一日施行。
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者	0.一	
硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一.0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五.0	
硫化物		一.0	
生化需氧量		三0	
化學需氧量		一00	

懸浮固體	三0	
總餘氣	0・五	

附表七 晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業及發電廠以外之事業放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六·0—九·0	
	氟鹽		一·五	不適用有總氮管制者。
	硝酸鹽氮		五·0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一·0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	一、畜牧業之氨氮與正磷酸鹽管制由主管機關會商目的事業主管機關後，另行公告其管制期日及放流水標準。 二、正磷酸鹽不適用有總磷管制者。
	酚類		一·0	
	陰離子界面活性劑		一·0	
	氟化物		一·0	
	油脂（正己烷抽出物）		一·0	
	溶解性鐵		一·0	
	溶解性錳		一·0	
	鎘		0·0三	
	鉛		一·0	
	總鉻		二·0	
	六價鉻		0·五	
	甲基汞		0·000000二	
	總汞		0·00五	
	銅		三·0	
	鋅		五·0	
	銀		0·五	
	鎳		一·0	
	硒		0·五	
	砷		0·五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一·0	

		排放於自來水水質 水量保護區外者	五.0	
	硫化物		一.0	
	甲醛		三.0	
	多氯聯苯		0.0000五	
	總有機磷劑		0.五	
	總氨基甲酸鹽		0.五	
	除草劑		一.0	
	安殺番		0.0三	
	安特靈		0.000二	
	靈丹		0.00四	
	飛佈達及其衍生物		0.00一	
	滴滴涕及其衍生物		0.00一	
	阿特靈、地特靈		0.00三	
	五氯酚及其鹽類		0.00五	
	毒殺芬		0.00五	
	五氯硝苯		0.0000五	
	福爾培		0.000二五	
	四氯丹		0.000二五	
	蓋普丹		0.000二五	
	戴奧辛	中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之紙漿製造業、及其他具廢棄物焚化設施，且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施處理並產生廢水進入廢水處理設施之事業	一0	
		中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標之紙漿製造業、及其他具廢棄物焚化設施，且其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施處理並產生廢水進入廢水處理設施之事業	五	
藥品製造業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年	五五0	

		十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
農藥、環境衛生用藥製造業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
	鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・六	
橡膠製品製造業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
毛滌業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年	五五0	

		十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
紡織業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
印染整理業	印花、梭織布染整者	生化需氧量		三0
		化學需氧量		一六0
		懸浮固體		三0
		真色色度	五五0	
			四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0
				自中華民國一百十年一月一日施行。

			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
筒 紗、 絞 紗 染 色、針 織 布 及 不 織 布 染 整 者	生化需氧量 化學需氧量 懸浮固體 真色色度 自由有效 餘氯	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一四0	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		自由有效餘氯		二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		自由有效餘氯		二・0	
		自由有效餘氯		二・0	
		自由有效餘氯		二・0	
		自由有效餘氯		二・0	
整 理、 紙 印 花、刷 毛、剪 毛、磨 毛及非 屬 前 二 類 者	生化需氧量 化學需氧量 懸浮固體 真色色度 自由有效 餘氯	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		自由有效餘氯		三00	
		自由有效餘氯		二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		自由有效餘氯		二・0	
		自由有效餘氯		二・0	
		自由有效餘氯		二・0	
製 革 業	生 皮 製 成 成 品 皮 者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一六0	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。

			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
	氮氣	排放於自來水水質水量保護區外者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一五0	自中華民國一百十年一月一日施行。
				六0	自中華民國一百十三年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
濕藍皮製成成品皮者	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			二00	
	懸浮固體			三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		二・0	
非屬「生皮製成成品	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
	真色色度	中華民國一百零六年		五五0	

	皮」、「濕藍皮製成成品皮」二類者		十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
紙漿製造業		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
造紙業	未使用廢紙為原料者	生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	
		真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	
				四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。

			中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
使用廢紙為原料達百分之六十以上者	生化需氧量	三0			
		一八0			
		三0			
		三0			
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			四00		
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00			
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0			
使用廢紙為原料未達百分之六十者	生化需氧量	三0			
		一六0			
		三0			
		三0			
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0	四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
			四00		
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00			
		自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0			
採礦業、陶窯業、土石採取業	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	
土石加工業	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	

				一五0	適用於僅以疏濬之砂石作為加工原料，無涉及土石採取者。但不包含違反本法第十八條之一者。
玻璃業	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	
水泥業	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	
其他工業	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0	自中華民國一百一十年一月一日施行。
				四00	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		二・0	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		二・0	
	鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		0・六	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		0・六	
應回收廢棄物回收處理業	化學需氧量			二00	
	懸浮固體			五0	
廢棄物掩埋場	化學需氧量			二00	
	懸浮固體			五0	
	氨氮	排放於自	中華民國一百零六年十	一五0	自中華民國一百一十年一月一日施行。

		來水 水質 水量 保護 區外 者	二月二十五 日前完成建 造、建造中或 已完成工程招 標者	六0	自中華民國一百十三 年一月一日施行。
			中華民國一 百零六年十 二月二十五 日前尚未完成 工程招標者	二0	
廢棄物焚化 廠或其他廢 棄物處理廠 (場)	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
	大腸桿菌群			二00、000	適用具動物屍體化製製 程之事業。
廢水代處理 業	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
	真色色度	中華民國一百零六年 十二月二十五日前完 成建造、建造中或已 完成工程招標者	五五0		
			四00	自中華民國一百十年 一月一日施行。	
		中華民國一百零六年 十二月二十五日前尚 未完成工程招標者	三00		
	自由有效 餘氯	中華民國一百零六年 十二月二十五日前完 成建造、建造中或已 完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年 一月一日施行。	
			中華民國一百零六年 十二月二十五日前尚 未完成工程招標者	二・0	
	大腸桿菌群			二00、000	
水肥處理廠 (場)	生化需氧量			五0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	
	大腸桿菌群			三00、000	
環境檢驗測 定機構	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			三0	
實 驗 、 檢 (化) 驗、 研究室	生化需氧量			三0	
	化學需氧量			二00	
	懸浮固體			五0	
洗衣業	化學需氧量			一00	
	懸浮固體			五0	

船 舶 解 體 業、清艙業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		五0	
船 舶 建 造 修 配業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
洗車場	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		五0	
修車廠	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
照 相 沖 洗 及 製版業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
食 品 製 造 業	不具動物屍體 化製製程	生化需氧量	三0	
		化學需氧量	一00	
		懸浮固體	三0	
	具動物屍體化 製製程	生化需氧量	三0	
		化學需氧量	一00	
		懸浮固體	三0	
		大腸桿菌群	二00、000	
製粉業	生化需氧量		五0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		八0	
醱酵業（醱酵 製造業、味精 製造業、酒、 酒精及醋製造 業、醬油製造 業、抗生素、 有機溶劑製造 業）	生化需氧量		五0	
	化學需氧量		一五0	
	懸浮固體		五0	
	真色色度	中華民國一百零六年 十二月二十五日前完 成建造、建造中或已 完成工程招標者	五五0	
			四00	自中華民國一百十年 一月一日施行。
		中華民國一百零六年 十二月二十五日前尚 未完成工程招標者	三00	
	自由有效 餘氯	中華民國一百零六年 十二月二十五日前完 成建造、建造中或已 完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年 一月一日施行。
		中華民國一百零六年 十二月二十五日前尚 未完成工程招標者	二・0	
製糖業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
肉品市場	生化需氧量		八0	
	化學需氧量		一五0	

	懸浮固體		八0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0 四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
魚市場	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
屠宰業	生化需氧量		八0	
	化學需氧量		一五0	
	懸浮固體		八0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0 四00	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
	大腸桿菌群		二00、000	
水產養殖業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
畜牧	非草食性動	生化需氧量	八0	
		化學需氧量	六00	

業	物，如豬、雞、鴨、鵝等	懸浮固體		一五0	
	草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等	生化需氧量		八0	
		化學需氧量		四五0	
醫院、醫事機構		懸浮固體		一五0	
		生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
動物園		懸浮固體		三0	
		大腸桿菌群		二00、000	
		生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一五0	
遊樂園(區)		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
		生化需氧量		五0	
		化學需氧量		一五0	
餐飲業		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
		生化需氧量		五0	單純泡湯廢水，符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		化學需氧量		一五0	
觀光旅館(飯店)	觀光旅館	生化需氧量		五0	單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
		化學需氧量		一五0	
		懸浮固體		五0	
		大腸桿菌群		三00、000	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者			一、自中華民國一百一十年一月一日施行。 二、單純泡湯廢水符合
		生化需氧量		三0	
		化學需氧量		一00	
		懸浮固體		三0	

		大腸桿菌群		造、建造中或已完成工程招標者		二00、000		水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。	
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	十五		自中華民國一百一十年一月一日施行。		
		總磷			二・0				
		生化需氧量	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者		三0		單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。		
		化學需氧量			一00				
		懸浮固體			三0				
		大腸桿菌群			二00、000				
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一五				
		總磷			二・0				
		旅館（飯店）、民宿	生化需氧量				五0		單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。
			化學需氧量				一五0		
	懸浮固體				五0				
	大腸桿菌群				三00、000				
	貯煤場、營建工地、土石方堆（棄）置場	生化需氧量				三0		營建工地及土石方堆（棄）置場之管制僅適用於未依規定採行必要措施者。	
		化學需氧量				一00			
懸浮固體				三0					
真色色度		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者		五五0		自中華民國一百一十年一月一日施行。			
				四00					

		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	
貨櫃集散站 經營業	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
自來水廠	化學需氧量		一00	自來水廠因應豪雨特報或天然災害發生，如已依水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定採取緊急應變措施，得直接排放，不適用本標準。
	懸浮固體		五0	
	總餘氯		0・五	
再生水 經營業	流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量	三0	自中華民國一百零八年一月一日施行。
		化學需氧量	一00	
		懸浮固體	三0	
		大腸桿菌群	二00、000	
		總氮	一五	
		總磷	二・0	
	流量二五0立方公尺／日以下	生化需氧量	五0	
		化學需氧量	一五0	
		懸浮固體	五0	
		大腸桿菌群	三00、000	
		總氮	一五	
		總磷	二・0	
畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心）	生化需氧量		八0	自中華民國一百零八年一月一日施行。
	化學需氧量		六00	
	懸浮固體		一五0	
其他經中央主管機關指定之事業	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		一00	
	懸浮固體		三0	
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0 四00	自中華民國一百十年一月一日施行。

		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00	
	自由有效 餘氣	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0	

附表八 科學工業園區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六・0—九・0	
	氟鹽		一五	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
		排放於中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三0	
		區外者 中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標者	二0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四・0	
	酚類		一・0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	氰化物		一・0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・0三	

		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.0二	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.0二	
	鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一.0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.五	
	總銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二.0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一.五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一.五	
	六價銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0.三五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0.三五	
	銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三.0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一.五	自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一.五	

	鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
	鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
	硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	

	銀		0・五		
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0		
		排放於自來水水質水量保護區外者	五.0		
	硫化物		一・0		
	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0		自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	四00		
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0		自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0		
	銅		0・一		
	鎳		0・一		
	鉬		0・六		
	總毒性有機物		一・三七		
	N-甲基吡咯烷酮		一・0		自中華民國一百一十年一月一日施行。
	2-甲氧基-1-丙醇		0・一		
	二甲基乙醯胺		0・一		
	鈷		一・0		
	銻		一・0		
	N-甲基甲醯胺		一・0		
	二乙二醇二甲醚		一・0		
	中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放量未達每日10、000立方公尺者	生化需氧量		最大值	
七日平均值				二五	
化學需氧量		最大值	一00		
		七日平均值	八0		
懸浮固體		最大值	三0		
		七日平均值	二五		
中華民國九十八年七月三十一日前	生化需氧量		最大值	二五	
			七日平均值	二0	

尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上者	化學需氧量	最大值	八0	
		七日平均值	六五	
	懸浮固體	最大值	二五	
		七日平均值	二0	

附表九 石油化學專業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下 (適用於五月至九月)	
			攝氏三十五度以下 (適用於十月至翌年四月)	
		直接排放於海洋者	放流水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六·0—九·0	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	中華民國一百年十二月一日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	六0	
		中華民國一百年十二月一日前尚未完成工程招標者	二0	
	酚類		一·0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	氰化物		一·0	
	油脂(正己烷抽出物)		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·0三	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·0二	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0·0二	
	鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一·0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0·五	自中華民國一百十年一月一日施行。

		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・五	
	總 銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	六 價 銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
	鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	

		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・七	
	硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銀		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五・0	
	鉬	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・六	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・六	
	硫化物		一・0	

	真色 色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00		
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0		自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0		
	苯		0・0五		
	乙苯		0・四		
	二氯甲烷		0・二		
	三氯甲烷		0・六		
	1,2-二氯乙烷		0・一0		
	氯乙烯		0・一0		
	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)		0・二		
	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)		0・四		
	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)		0・四		
	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)		0・四		
	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)		0・六		
	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)		0・二		
	硝基苯		0・四		自中華民國一百十年一月一日施行。
	三氯乙烯		0・三		
	丙烯腈		0・二		
	1,3-丁二烯		0・一		
中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量未達每日一0、000立方公尺者	生化需氧量	最大值	三0		
		七日平均值	二五		
	化學需氧量	最大值	一00		
		七日平均值	八0		
中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量未達每日一0、000立方公尺者	懸浮固體	最大值	三0		
		七日平均值	二五		
中華民國九十	化學需氧量	最大值	九0		

八 年 七 月 三 十 一 日 前 尚 未 完 成 工 程 招 標 者；及 九 十 八 年 七 月 三 十 一 日 前 完 成 建 造、建造中或 已 完 成 工 程 招 標，且 許 可 核 准 排 放 水 量 為 每 日 一 0、000 立 方 公 尺 以 上 者		七 日 平 均 值	七0	
	懸浮固體	最大值	二五	
		七 日 平 均 值	二0	

附表十 其他工業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六·0—九·0	
	氟鹽		一五	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	一00	自中華民國一百一十年一月一日施行。
			七五	自中華民國一百一十三年一月一日施行。
			三0	自中華民國一百一十六年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	
	酚類		一·0	
	陰離子介面活性劑		一0	
	氰化物		一·0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	

	錳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・0三	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・0二	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・0二	
	鉛	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・五	
	總銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	六價銘	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	

	銅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・〇	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・五	
	鋅	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五・〇	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	三・五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三・五	
	鎳	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一・〇	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	〇・七	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	〇・七	
	硒	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	〇・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	〇・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	〇・三五	

	砷	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・五	
		中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	0・三五	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	0・三五	
	錫	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0	自中華民國一百十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一・0	
	甲基汞		0・000000二	
	總汞		0・00五	
	銀		0・五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一・0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五・0	
	硫化物		一・0	
	甲醛		三・0	
	多氯聯苯		0・0000五	
	總有機磷劑		0・五	
	總氨基甲酸鹽		0・五	
	除草劑		一・0	
	安殺番		0・0三	
	安特靈		0・000二	
	靈丹		0・00四	
	飛佈達及其衍生物		0・00一	
	滴滴涕及其衍生物		0・00一	
	阿特靈、地特靈		0・00三	
	五氯酚及其鹽類		0・00五	
	毒殺芬		0・00五	
	五氯硝苯		0・0000五	
	福爾培		0・000二五	
	四氯丹		0・000二五	
	蓋普丹		0・000二五	

	真色色度	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五五0		自中華民國一百一十年一月一日施行。
			四00		
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三00		
	自由有效餘氯	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	二・0		自中華民國一百一十年一月一日施行。
		中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二・0		
	銅		0・一		
	鎳		0・一		
鉬		0・六			
中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放量未達每日一0、000立方公尺者	生化需氧量	最大值	三0		
		七日平均值	二五		
	化學需氧量	最大值	一00		
		七日平均值	八0		
	懸浮固體	最大值	三0		
		七日平均值	二五		
中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放量為每日一0、000立方公尺以上者	生化需氧量	最大值	二五		
		七日平均值	二0		
	化學需氧量	最大值	八0		
		七日平均值	六五		
	懸浮固體	最大值	二五		
		七日平均值	二0		

附表十一 社區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六·0—九·0	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	—0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	
	陰離子界面活性劑		—0	
	油脂（正己烷抽出物）		—0	
	溶解性鐵		—0	
	溶解性錳		—0	
	鎘		0·0三	
	鉛		—·0	
	總鉻		二·0	
	六價鉻		0·五	
	甲基汞		0·000000二	
	總汞		0·00五	
	銅		三·0	
	鋅		五·0	
	銀		0·五	
	鎳		—·0	
	硒		0·五	
	砷		0·五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	—·0	
		排放於自來水水質水量保護區外者	五·0	
流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量		三0	
	化學需氧量		—00	
	懸浮固體		三0	
	大腸桿菌群		二00、000	
流量二五0立方公尺	生化需氧量		五0	
	化學需氧量		一五0	

／日以下	懸浮固體	五0	
	大腸桿菌群	三00、000	

附表十二 其他指定地區或場所專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

項目		限值	備註
水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
		攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
	直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
氫離子濃度指數		六·0—九·0	
氟鹽		一五	
硝酸鹽氮		五0	
氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	—0	
正磷酸鹽 （以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	
酚類		一·0	
陰離子界面活性劑		—0	
氰化物		一·0	
油脂（正己烷抽出物）		—0	
溶解性鐵		—0	
溶解性錳		—0	
鎘		0·0三	
鉛		一·0	
總鉻		二·0	
六價鉻		0·五	
銅		三·0	
鋅		五·0	
鎳		一·0	
硒		0·五	
砷		0·五	
甲基汞		0·000000二	
總汞		0·00五	
銀		0·五	
硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一·0	
	排放於自來水水質水量保護區外者	五·0	
硫化物		一·0	
甲醛		三·0	
多氯聯苯		0·0000五	

總有機磷劑	0·五	
總氨基甲酸鹽	0·五	
除草劑	一·0	
安殺番	0·0三	
安特靈	0·000二	
靈丹	0·00四	
飛佈達及其衍生物	0·00一	
滴滴涕及其衍生物	0·00一	
阿特靈、地特靈	0·00三	
五氯酚及其鹽類	0·00五	
毒殺芬	0·00五	
五氯硝苯	0·0000五	
福爾培	0·000二五	
四氯丹	0·000二五	
蓋普丹	0·000二五	
生化需氧量	三0	
化學需氧量	一00	
懸浮固體	三0	

附表十三 公共污水下水道系統放流水水質項目及限值

適用範圍	項目				限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者			攝氏三十八度以下 （適用於五月至九月）	
					攝氏三十五度以下 （適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者			放流水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數				六・0—九・0	
	硝酸鹽氮				五0	不適用有總氮管制者。
	正磷酸鹽 （以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者			四・0	不適用有總磷管制者。
	總磷	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國九十年十一月二十三日 前尚未完成工程招標者		二・0	
陰離子界面活性劑				一0		
油脂（正己烷抽出物）				一0		
流量大於二五0立方公尺／日	生化需氧量				三0	
	化學需氧量				一00	
	懸浮固體				三0	
	大腸桿菌群				二00、000	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者			一0	
					六	自中華民國一百十三年一月一日施行。
		排放於自來水水質水量保護區外者	許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢（污）水最大量	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	七五	自中華民國一百十年一月一日施行。
			三0	自中華民國一百十三年一月一日施行。		

			百分之二十以上者	中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	二0	
			許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十者；或未收受處理事業廢水、截流水或水肥者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	一0	自中華民國一百十年一月一日施行。
				中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	一0	
					六	自中華民國一百十三年一月一日施行。
	總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國九十年十一月二十三日 前尚未完成工程招標者		一五	
		排放於自來水水質水量保護區外者	許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十者；或未收受處理事業廢水、截流水或水肥者	中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者	五十	自中華民國一百十年一月一日施行。
				中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者	三五	自中華民國一百十三年一月一日施行。
					二十	
	流量二五0 立方公尺 ／日以下	生化需氧量			五0	
		化學需氧量			一五0	
		懸浮固體			五0	
		大腸桿菌群			三00、000	
		氮氣	排放於自來水水質水量保護區內者		一0	
		總氮	排放於自來水水質水量保護區內者	中華民國九十年十一月二十三日 前尚未完成工程招標者	一五	

附表十四 建築物污水處理設施放流水水質項目及限值

適用範圍	項目		限值	備註
共同適用	水溫	排放於非海洋之地面水體者	攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）	
			攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）	
		直接排放於海洋者	放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度	
	氫離子濃度指數		六·0—九·0	
	硝酸鹽氮		五0	
	氨氮	排放於自來水水質水量保護區內者	一0	
	正磷酸鹽（以三價磷酸根計算）	排放於自來水水質水量保護區內者	四·0	
	陰離子界面活性劑		一0	
	油脂（正己烷抽出物）		一0	
	溶解性鐵		一0	
	溶解性錳		一0	
	鎘		0·0三	
	鉛		一·0	
	總鉻		二·0	
	六價鉻		0·五	
	甲基汞		0·000000二	
	總汞		0·00五	
	銅		三·0	
	鋅		五·0	
	銀		0·五	
	鎳		一·0	
	硒		0·五	
	砷		0·五	
	硼	排放於自來水水質水量保護區內者	一·0	
		排放於自來水水質	五·0	

		水 量 保 護 區 外 者		
中華民國九十八年一月一日以後請建執照者	流量大於二五〇立方公尺／日	生化需氧量	三〇	
		化學需氧量	一〇〇	
		懸浮固體	三〇	
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇	
	流量介於五〇—二五〇立方公尺／日	生化需氧量	五〇	
		化學需氧量	一五〇	
		懸浮固體	五〇	
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇	不適用流量小於五十立方公尺／日者。
中華民國九十七年十二月三十一日前請建執照者	流量大於二五〇立方公尺／日	生化需氧量	三〇	
		化學需氧量	一〇〇	
		懸浮固體	三〇	
		大腸桿菌群	二〇〇、〇〇〇	
	流量介於五〇—二五〇立方公尺／日	生化需氧量	五〇	
		化學需氧量	一五〇	
		懸浮固體	五〇	
		大腸桿菌群	三〇〇、〇〇〇	
	流量小於五〇立方公尺／日	生化需氧量	八〇	
		化學需氧量	二五〇	
		懸浮固體	八〇	

附表十五

廢（污）水排入總量管制區級別	適用對象	項目	限值	備註
第一級：該區域內特定承受水體水質不符合灌溉用水水質標準	新設事業、工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者	鎘	<0.00五	一、自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。 二、本欄採實際可定量極限值訂定，以「<」符號呈現。
		總鉻	<0.0一	
		六價鉻	<0.0二	
		銅	<0.0一	
		鋅	<0.0一	
		鎳	<0.0二	
	既設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者	鎘	0.0一	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。
		總鉻	0.一	
		六價鉻	0.0五	
		銅	0.二	
		鋅	二.0	
		鎳	0.二	
	既設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者	鎘	0.0一五	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。
		總鉻	一.0	
		六價鉻	0.二五	
		銅	一.五	
		鋅	二.五	
		鎳	0.五	
第二級：該區域內特定承受水體水質符合灌溉用水水質標準	新設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者	鎘	0.0一	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。
		總鉻	0.一	
		六價鉻	0.0五	
		銅	0.二	
		鋅	二.0	
		鎳	0.二	
	新設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者	鎘	0.0一五	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。
		總鉻	一.0	
		六價鉻	0.二五	
		銅	一.五	
		鋅	二.五	
		鎳	0.五	
	既設事業及工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者	鎘	0.0一五	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。
		總鉻	一.0	
		六價鉻	0.二五	
		銅	一.五	
		鋅	二.五	
		鎳	0.五	